



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор чугунный . KONNER 500 x80/7"

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водолей59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-cugunnyi-konner-500-x807>

Добавлено: 29.10.2024

- копия накладной (или другого документа, подтверждающего покупку); - оригинал паспорта радиатора с заполненным гарантийным талоном. При необходимости предоставить возможность представителю уполномоченной организации осмотреть место аварии, последствия аварии, поврежденного изделия, места установки и места повреждения, а также сделать фотографии. При необходимости предоставить возможность представителю уполномоченной организации взять два образца воды (1 литр из системы отопления и 1 литр из водопровода).

10. Гарантийный талон.

В соответствии с п.5 ст. 14 Закона «О защите прав потребителей» радиаторы, вышедшие из строя вследствие действия непреодолимой силы или нарушения Покупателем (Пользователем) установленных в настоящем паспорте правил, замене или денежной компенсации не подлежат. Ущерб, причиненный изделиями вследствие их неправильной установки и/или эксплуатации, возмещению не подлежит.

Модель	Количество секций (шт.)	Количество радиаторов (шт.)	Номер накладной (чека)	Примечание

С условиями установки, эксплуатации радиаторов и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий по товарному виду радиаторов не имею:

Дата продажи		Штамп или печать торгующей организации	
Подпись покупателя		Подпись продавца	

Монтажная и эксплуатирующая организации:

Наименование и адрес монтажной организации	Дата монтажа	ФИО ответственного за монтаж лица
Наименование и адрес эксплуатирующей организации	Дата приема в эксплуатацию	ФИО ответственного за эксплуатацию лица

11. Производитель и импортер.

Производитель: Пэйджи (Бейджинг) Ко., ЛТД, Юр.адрес: 2068, 2-й этаж, корпус 2, Международный парк предпринимательства Китайского сельскохозяйственного университета, улица Тяньсю, № 10, район Хайдянь, Пекин., Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: - № 6, Яньсиньюань, Хэнцзяо, город Мачикоу, район Чанпин, Пекин, Китай, Деревня Дайцзяпу, город Беже, район Сяодянь, город Тайюань, провинция Шаньси, Китай
Paijier (Beijing) Co., Ltd., Legal address: 2068, 2nd floor, Building 2, China Agricultural University International Entrepreneurship Park, No. 10 Tianxiu Road, Haidian District, Beijing, Addresses of places where production activities are carried out: No. 6, Yanxinyuan, Hengqiao, Machikou Town, Changping District, Beijing, China, Daijiapu Village, Beige Town, Xiaodian District, Taiyuan city, Shanxi Province
Импортер: ООО «Ист-Вест Лоджистик», 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, литер А, комната 444А-3

Организация уполномоченная принимать претензии на территории РФ: ООО «ТД ТАЙПИТ», 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, офис А329/3. Эл.почта: info@taipit.ru

Дата выпуска.

Приемка готовой продукции.

KÖNER

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Рад

Радиаторы чугунные предназначены для сооружений различного назначения.

Радиатор состоит из отдельных элементов соединенных между собой при помощи обес печивается уплотнительными прокладками. Для покраски радиаторов используется краску. партий может незначительно отличаться.

1. Технические характеристики

наименование модели	Резьба ниппельного отверстия (DN)	Номинальный тепловой поток (при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$), кВт	Ме в рас ни
KONNER Модерн - 500 с монтажным комплектом	32 мм	0,140	
KONNER Модерн-300 с монтажным комплектом	40мм	0,095	

Отклонения значения номинального теплового потока изготовителем допускаются в пределах от

2. Комплектация.

- радиатор в фирменной упаковке.
- технический паспорт изделия с гарантийным талоном
- комплект фитингов для подключения (4 шт. 3/4).

3. Сертификат.

Производство радиаторов KONNER сертифицировано по стандарту ISO9001, ISO14001. На территории соответствия № РОСС RU C-CN.АГ16.В.0

соответствуют ГОСТ 31311-2022 п.п. 5.1.-

4. Монтаж радиатора.

4.1. Монтаж радиаторов должен осуществляться на основании свидетельства о допуске к работам.
4.2. Перед установкой радиаторов необходимо проверить соединения, ослабление которых возможно.
4.3. Для максимальной эффективности радиатора расстояние:
- от пола до низа радиатора - не менее 60 мм;
- от верха радиатора до низа подводящих труб - не менее 25 мм;
4.4. Для чугунных радиаторов 4 секций - 4 кронштейна.
4.5. Радиатор следует устанавливать таким образом, чтобы радиатора от подводящих труб не должно

