



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор чугунный МС-140 12 сек"

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водолей59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-cugunnyi-mc-140-12-sek>

Добавлено: 29.10.2024



ООО «ЮГМК ЛЛМЗ»


91000, г. Луганск, ул. Ленина, 195 Тел. +38 0642 343 110, +38 0642 343 111
Уполномоченное лицо на территории РФ ООО «ЭСС»
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 47, офис 3, Тел. +7(977)449-30-62



РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ ГОСТ 31311-2005 ПАСПОРТ

1. Модель радиатора – МС-140 М4 500-1,2.
2. Количество секций в радиаторе – 2-7.
3. Номинальный тепловой поток 1 секции – 0,151 кВт.
4. Резьба ниппельного отверстия – G1/4-B.
5. Максимальное рабочее давление теплоносителя – 1,2 Мпа (12 кгс/см кв.).
6. Радиатор испытан гидравлическим давлением – 1,8 Мпа (18 кгс/см кв.).
7. Максимальная температура теплоносителя – 130°C.
8. Собранные радиаторы имеют грунтовое покрытие.

Радиатор предназначен для эксплуатации в системах водяного отопления зданий и сооружений различного назначения.



Комплектность				Номинальный тепловой поток, кВт	Длина радиатора (L), мм	Масса, кг
Секций, шт.	Ниппелей, шт.	Прокладок ниппельных, шт.	Пробок, шт.			
7	12	12	2 шт. с отверстием и 2 шт. глухие	1,057	705	41,50
6	10	10		0,906	608	35,70
5	8	8		0,755	511	29,80
4	6	6		0,604	414	24,00
3	4	4		0,453	317	18,10
2	2	2		0,302	220	12,30

Формула для расчет теплового потока, при условиях, отличных от нормативных:

$$q = q_{\text{н}} \times F(\Delta t),$$

где $q_{\text{н}}$ – номинальный тепловой поток секции радиатора, Вт, определенный при нормативных условиях согласно ГОСТ 31311-2005 и ГОСТ Р 53583-2009: температурном напоре (разности среднеарифметической температуры воды в радиаторе и температуры воздуха в изотермической камере) $\Delta t=70^\circ\text{C}$, расходе теплоносителя через прибор $M_{\text{нр}}=0,1$ кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме «сверху-вниз» и барометрическом давлении $B=1013,3$ гПа (760 мм рт. ст.); $F(\Delta t)$ – усредненный поправочный коэффициент для другого температурного напора отличного от нормативных условий;

Δt – температурный напор, рассчитывается по формуле:

$$\Delta t = \frac{T_{\text{под}} + T_{\text{обр}}}{2} - T_{\text{пом}},$$

где $T_{\text{под}}$ – температура теплоносителя на входе в радиатор, °C;

$T_{\text{обр}}$ – температура теплоносителя на выходе в радиатор, °C;

$T_{\text{пом}}$ – температура воздуха в помещении, °C.

Δt	20	30	40	50	60	70	80	90
$F(\Delta t)$	0,19	0,33	0,48	0,64	0,82	1	1,19	1,39

1. Монтаж отопительных радиаторов в соответствии с Лицензией на выполнение данных работ.
2. Монтаж радиаторов должен осуществляться с обеспечением герметичности соединений в соответствии с установленным порядком.
3. Перед установкой радиаторов необходимо проверить, чтобы в них не было воздуха, который возможно при транспортировке.
4. При монтаже потребителю необходимо обеспечить проходными и глухими пробками, обеспечивая герметичность соединений.
5. Пробку затягивать с усилием 6-8 кгс/м.
6. При перегруппировке радиаторов должна обеспечиваться герметичность соединений, с последующим испытанием.
7. Для обеспечения максимальной теплоотдачи радиатор должен быть установлен минимум 3 см от стены, 10 см от верхнего края и 12 см от пола.
8. Установка производится из расчета 4-7 секций на одну комнату, так как количество секций в одной печи 10 шт.
9. Радиатор поставляется без упаковки, поэтому при установке необходимо использовать защитную пленку.
10. Для возможности демонтажа и регулировки радиатора необходимо установить запорный вентиль в верхний коллектор обязательно установленный. Для удаления воздуха через кран Маевского радиатор необходимо стравливать его с помощью специального инструмента.

ТРАНСПОРТ

1. Запрещается бросать и подвергать ударам радиаторы.
2. Радиаторы должны быть постоянно защищены от коррозии. Слив теплоносителя из системы должен осуществляться в специально отведенные для этого места.
3. Возникновение гидроудара в системе отопления является аварийной ситуацией.
4. В качестве теплоносителя могут использоваться только вода и антифриз. Качество сетевой воды должно соответствовать требованиям, предъявляемым к эксплуатации электрических станций и сетей.
5. Рекомендуемые требования к материалу радиатора согласно СНиП 3.05.01-85, утвержденными на территории эксплуатации.

ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации радиатора – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения, транспортирования, монтажа.
2. Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

Завод изготовитель гарантирует соответствие радиатора требованиям ГОСТ 31311-2005 и условий транспортирования, монтажа и эксплуатации.

ПРИЕМКА ОТК

Количество отпущенных кВт _____

Начальник ОТК _____

Дата отгрузки « _____ » 20 ____ г.