



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор бимет. KONNER BM 500 x80/4"

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водолей59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-bimet-konner-bm-500-x804>

Добавлено: 29.10.2024

- копия накладной (или другого документа, подтверждающего покупку);  
 - оригинал паспорта радиатора с заполненным гарантийным талоном.  
 При необходимости предоставить возможность представителю уполномоченной организации осмотреть место аварии, последствия аварии, поврежденного изделия, места установки и места повреждения, а также сделать фотографии.  
 При необходимости предоставить возможность представителю уполномоченной организации взять два образца воды (1 литр из системы отопления и 1 литр из водопровода).

#### 10. Гарантийный талон.

В соответствии с п.5 ст. 14 Закона «О защите прав потребителей» радиаторы, вышедшие из строя вследствие действия непреодолимой силы или нарушения Покупателем (Пользователем) установленных в настоящем паспорте правил, замене или денежной компенсации не подлежат. Ущерб, причиненный изделиями вследствие их неправильной установки и/или эксплуатации, возмещению не подлежит.

| Модель | Количество секций (шт.) | Количество радиаторов (шт.) | Номер накладной (чека) | Примечание |
|--------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|
|        |                         |                             |                        |            |
|        |                         |                             |                        |            |
|        |                         |                             |                        |            |

С условиями установки, эксплуатации радиаторов и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий по товарному виду радиаторов не имею:

|                    |  |                                        |  |
|--------------------|--|----------------------------------------|--|
| Дата продажи       |  | Штамп или печать торгующей организации |  |
| Подпись покупателя |  | Подпись продавца                       |  |

#### Монтажная и эксплуатирующая организации:

|                                                  |                            |                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Наименование и адрес монтажной организации       | Дата монтажа               | ФИО ответственного за монтаж лица       |
|                                                  |                            |                                         |
| Наименование и адрес эксплуатирующей организации | Дата приема в эксплуатацию | ФИО ответственного за эксплуатацию лица |
|                                                  |                            |                                         |

#### 11. Производитель и импортер.

**Производитель:** Чжэцзян РонгПонг Индустриал Ко., Лтд. Хуанглонг Индустриал Зоне, № 13, Вуйи, Зейджанг, Китай.  
 ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD. HUANGLONG INDUSTRIAL ZONE № 13, WUYI, ZHEJIANG, CHINA.

**Импортер:** ООО «Ист-Вест Лоджистик», 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, литер А, комната 444А-3

**Организация уполномоченная принимать претензии на территории РФ:** ООО «ТД ТАЙПИТ», 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, офис А329/3. Эл.почта: info@taipit.ru

#### Дата выпуска.

#### Приемка готовой продукции.

# KÖNNER

## ТЕХНИЧЕСКИЕ

### Радиаторы

Радиаторы отопления биметаллические для помещений различного назначения. Радиатор состоит из отдельных элементов. Герметичность в местах соединений обеспечивается прокладками.

Секция биметаллического радиатора состоит из алюминиевого сплава. Сердечник представляет собой нижний коллектор, соединенный между собой. Конструкция теплоносителя в радиаторе обеспечивает более высокую теплоотдачу. Для покраски радиаторов используется красочный порошок. Цвет партий может незначительно отличаться.

#### 1. Технические характеристики радиаторов

| наименование модели    | Номинальный тепловой поток (при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ ), кВт | Межосевое расстояние, мм | Технические характеристики |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| KONNER 80/500 Bimetal  | 0,148                                                                | 500                      | Высота, мм: 553            |
| KONNER 100/500 Bimetal | 0,170                                                                | 500                      | Высота, мм: 557            |

Отклонения значения номинального теплового потока, допускаемые производителем, допускаются в пределах отклонения  $\pm 5\%$ .

#### 2. Комплектация.

- радиатор в фирменной упаковке. - технические характеристики.

#### 3. Сертификат.

Производство радиаторов Konner сертифицировано по стандартам ISO9001, ISO14001. На территории России соответствие № РОСС RU C-CN.AГ16.B.

соответствуют ГОСТ 31311-2005. 

#### 4. Монтаж радиатора.

4.1. Монтаж радиаторов должен осуществляться на стену, имеющей свидетельство о допуске к работам.

4.2. Перед установкой радиаторов необходимо проверить соединения, ослабление которых возможно.

4.3. Для максимальной эффективности радиатора необходимо соблюдать расстояния:

- от пола до низа радиатора - не менее 60 мм;

- от стены до задней стенки радиатора - не менее 10 мм;

- от верха радиатора до низа подоконной решетки - не менее 10 мм;

4.4. Для биметаллических радиаторов до 10 секций - 3 кронштейна (2 сверху и 1 снизу).

