



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор бимет. KONNER BM 500 x80/12"

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водoley59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-bimet-konner-bm-500-x8012>

Добавлено: 29.10.2024

- копия накладной (или другого документа, подтверждающего покупку);
- оригинал паспорта радиатора с заполненным гарантийным талоном.
При необходимости предоставить возможность представителю уполномоченной организации осмотреть место аварии, последствия аварии, поврежденного изделия, места установки и места повреждения, а также сделать фотографии.
При необходимости предоставить возможность представителю уполномоченной организации взять два образца воды (1 литр из системы отопления и 1 литр из водопровода).

10. Гарантийный талон.

В соответствии с п.5 ст. 14 Закона «О защите прав потребителей» радиаторы, вышедшие из строя вследствие действия непреодолимой силы или нарушения Покупателем (Пользователем) установленных в настоящем паспорте правил, замене или денежной компенсации не подлежат. Ущерб, причиненный изделиями вследствие их неправильной установки и/или эксплуатации, возмещению не подлежит.

Модель	Количество секций (шт.)	Количество радиаторов (шт.)	Номер накладной (чека)	Примечание

С условиями установки, эксплуатации радиаторов и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий по товарному виду радиаторов не имею:

Дата продажи		Штамп или печать торгующей организации	
Подпись покупателя		Подпись продавца	

Монтажная и эксплуатирующая организации:

Наименование и адрес монтажной организации	Дата монтажа	ФИО ответственного за монтаж лица
Наименование и адрес эксплуатирующей организации	Дата приема в эксплуатацию	ФИО ответственного за эксплуатацию лица

11. Производитель и импортер.

Производитель: Чжэцзян РонгРонг Индустриал Ко., Лтд. Хуанглонг Индустриал Зоне, № 13, Вуйи, Зейджианг, Китай.
ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD. HUANGLONG INDUSTRIAL ZONE № 13, WUYI, ZHEJIANG, CHINA.

Импортер: ООО «Ист-Вест Лоджистик», 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, литер А, комната 444А-3

Организация уполномоченная принимать претензии на территории РФ: ООО «ТД ТАЙПИТ», 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, офис А329/3. Эл.почта: info@taipit.ru

Дата выпуска.

Приемка готовой продукции.

KÖNNER

ТЕХНИЧЕСКИЕ

Радиаторы

Радиаторы отопления биметаллические для систем отопления зданий и сооружений различного назначения. Радиатор состоит из отдельных элементов, соединенных между собой. Герметичность в местах соединений обеспечивается прокладками.

Секция биметаллического радиатора состоит из алюминиевого сплава. Сердечник представляет собой нижний коллектор, соединенный между собой. Конструкция теплоносителя в радиаторе обеспечивает более высокую теплоотдачу. Алюминиевый слой обеспечивает более высокую теплоотдачу.

Для покраски радиаторов используется красочный порошок. Покраска может незначительно отличаться от фактической.

1. Технические характеристики радиаторов

наименование модели	Номинальный тепловой поток (при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$), кВт	Межосевое расстояние, мм	Технические характеристики
			Высота, мм
KONNER 80/500 Bimetal	0,148	500	553
KONNER 100/500 Bimetal	0,170	500	557

Отклонения значения номинального теплового потока от указанного изготовителем допускаются в пределах от -10% до +10%.

2. Комплектация.

- радиатор в фирменной упаковке. - технические характеристики.

3. Сертификат.

Производство радиаторов Konner сертифицировано по стандарту ISO9001, ISO14001. На территории России соответствие № РОСС RU C-CN.AG16.B.

соответствуют ГОСТ 31311-2005. 

4. Монтаж радиатора.

4.1. Монтаж радиаторов должен осуществляться на стене, имеющей свидетельство о допуске к работам.

4.2. Перед установкой радиаторов необходимо проверить соединения, ослабление которых возможно.

4.3. Для максимальной эффективности радиатора необходимо соблюдать расстояния:

- от пола до низа радиатора - не менее 60 мм;

- от стены до задней стенки радиатора - не менее 10 мм;

- от верха радиатора до низа подоконной решетки - не менее 10 мм;

4.4. Для биметаллических радиаторов до 10 секций - 3 кронштейна (2 сверху и 1 снизу).

