



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор бимет. KONNER BM 350 x80/10"

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водолей59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-bimet-konner-bm-350-x8010>

Добавлено: 29.10.2024

- копия разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которую был установлен прибор, на установку данного прибора;
- копия акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления;
- копия накладной (или другого документа, подтверждающего оплату);
- оригинал паспорта радиатора с заполненным гарантийным талоном.

10. Гарантийный талон.

В соответствии с п.5 ст. 14 Закона «О защите прав потребителей» радиаторы, вышедшие из строя вследствие действия непреодолимой силы или нарушения Покупателем (Пользователем) установленных в настоящем паспорте правил, замене или денежной компенсации не подлежат. Ущерб, причиненный изделиями вследствие их неправильной установки и/или эксплуатации, возмещению не подлежит.

Модель	Количество секций (шт.)	Количество радиаторов (шт.)	Номер накладной (чека)	Примечание

С условиями установки, эксплуатации радиаторов и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий по товарному виду радиаторов не имею:

Дата продажи		Штамп или печать торгующей организации	
Подпись покупателя		Подпись продавца	

Монтажная и эксплуатирующая организации:

Наименование и адрес монтажной организации	Дата монтажа	ФИО ответственного за монтаж лица
Наименование и адрес эксплуатирующей организации	Дата приема в эксплуатацию	ФИО ответственного за эксплуатацию лица

11. Производитель и импортер.

Производитель: Чжэцзян Виздом Индастри энд Трейд Ко., Лтд, № 123, Саут Джингуи Роуд, Нью Вест Дистрикт, Йонкан Сити, провинция Чжэцзян, Китай.

Zhejiang Wisdom Industry & Trade Co., Ltd. No.123 South JinGui Road, New West District of Yongkang city, Zhejiang China.

Импортер: ООО «Ист-Вест Лоджистик», 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, литер А, комната 444А-3

Организация уполномоченная принимать претензии на территории РФ: ООО «ТД ТАЙПИТ», 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, офис А329/3. Эл.почта: info@taipit.ru

Дата выпуска.

Приемка готовой продукции.

KÖNNER

ТЕХНИЧЕСКИЕ

Радиаторы

Радиаторы отопления биметаллические для помещений различного назначения, отопления зданий и сооружений различного назначения. Радиатор состоит из отдельных элементов, соединенных между собой. Герметичность в местах соединений обеспечивается прокладками.

Секция биметаллического радиатора состоит из алюминиевого сплава. Сердечник представляет собой нижнего коллекторов, соединенных между собой. Конструкции теплоноситель в радиаторе. Алюминиевый слой обеспечивает более высокую теплопроводность. Для покраски радиаторов используется красочный порошок. Для покраски радиаторов используется красочный порошок. Для покраски радиаторов используется красочный порошок.

1. Технические характеристики радиаторов

наименование модели	Номинальный тепловой поток (при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$), кВт	Межосевое расстояние, мм	Технические характеристики
KONNER 80/350 Bimetal	0,115	350	Высота, мм
KONNER 100/200 Bimetal	0,095	200	265

Отклонения значения номинального теплового потока от указанного изготовителем допускаются в пределах от ±5% до ±10%.

2. Комплектация.

- радиатор в фирменной упаковке.
- технический паспорт изделия с гарантийным талоном.

3. Сертификат.

Производство радиаторов Konner сертифицировано по стандартам ISO9001, ISO14001. На территории России радиаторы соответствуют № РОСС RU C-CN.АГ16.В.

соответствуют ГОСТ 31311-2005.. 

4. Монтаж радиатора.

- Монтаж радиаторов должен осуществляться в соответствии с инструкцией, имеющей свидетельство о допуске к работам.
- Перед установкой радиаторов необходимо проверить состояние соединений, ослабление которых возможно.
- Для максимальной эффективности радиатора необходимо соблюдать следующие расстояния:
 - от пола до низа радиатора - не менее 60 мм;
 - от стены до задней стенки радиатора - не менее 10 мм;
 - от верха радиатора до низа подоконной доски - не менее 10 мм.

