



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор бимет. KONNER BM 200 x100/10"

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водолей59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-bimet-konner-bm-200-x10010>

Добавлено: 29.10.2024

- копия разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которую был установлен прибор, на установку данного прибора;
- копия акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления;
- копия накладной (или другого документа, подтверждающего оплату);
- оригинал паспорта радиатора с заполненным гарантийным талоном.

10. Гарантийный талон.

В соответствии с п.5 ст. 14 Закона «О защите прав потребителей» радиаторы, вышедшие из строя вследствие действия непреодолимой силы или нарушения Покупателем (Пользователем) установленных в настоящем паспорте правил, замене или денежной компенсации не подлежат. Ущерб, причиненный изделиями вследствие их неправильной установки и/или эксплуатации, возмещению не подлежит.

Модель	Количество секций (шт.)	Количество радиаторов (шт.)	Номер накладной (чека)	Примечание

С условиями установки, эксплуатации радиаторов и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий по товарному виду радиаторов не имею:

Дата продажи		Штамп или печать торгующей организации	
Подпись покупателя		Подпись продавца	

Монтажная и эксплуатирующая организации:

Наименование и адрес монтажной организации	Дата монтажа	ФИО ответственного за монтаж лица
Наименование и адрес эксплуатирующей организации	Дата приема в эксплуатацию	ФИО ответственного за эксплуатацию лица

11. Производитель и импортер.

Производитель: Чжэцзян Виздом Индастри энд Трейд Ко., Лтд, № 123, Саут Джингуи Роуд, Нью Вест Дистрикт, Йонкан Сити, провинция Чжэцзян, Китай.

Zhejiang Wisdom Industry & Trade Co., Ltd. No.123 South JinGui Road, New West District of Yongkang city, Zhejiang China.

Импортер: ООО «Ист-Вест Лоджистик», 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, литер А, комната 444А-3

Организация уполномоченная принимать претензии на территории РФ: ООО «ТД ТАЙПИТ», 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, офис А329/3. Эл.почта: info@taipit.ru

Дата выпуска.

Приемка готовой продукции.

KÖNNER

ТЕХНИЧЕСКИЕ

Радиаторы

Радиаторы отопления биметаллические, для отопления зданий и сооружений различного назначения. Радиатор состоит из отдельных элементов, соединенных между собой прокладками.

Секция биметаллического радиатора состоит из алюминиевого сплава. Сердечник представляет собой нижнего коллекторов, соединенных между собой. Конструкция теплоноситель в радиаторе. Алюминиевый слой обеспечивает более высокую теплоотдачу. Для покраски радиаторов используется красочный порошок. Цвет партий может незначительно отличаться.

1. Технические характеристики радиаторов

наименование модели	Номинальный тепловой поток (при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$), кВт	Межосевое расстояние, мм	Технические характеристики
KONNER 80/350 Bimetal	0,115	350	Высота, мм
KONNER 100/200 Bimetal	0,095	200	265

Отклонения значения номинального теплового потока от указанного изготовителем допускаются в пределах от ±5%.

2. Комплектация.

- радиатор в фирменной упаковке.
- технический паспорт изделия с гарантийным талоном.

3. Сертификат.

Производство радиаторов Konner сертифицировано по стандартам ISO9001, ISO14001. На территории России радиаторы соответствуют № РОСС RU C-CN.АГ16.В.

соответствуют ГОСТ 31311-2005.. 

4. Монтаж радиатора.

- Монтаж радиаторов должен осуществляться в соответствии с инструкцией, имеющей свидетельство о допуске к работам.
- Перед установкой радиаторов необходимо проверить состояние соединений, ослабление которых возможно.
- Для максимальной эффективности радиатора необходимо соблюдать следующие расстояния:
 - от пола до низа радиатора - не менее 60 мм;
 - от стены до задней стенки радиатора - не менее 10 мм;
 - от верха радиатора до низа подоконной доски - не менее 10 мм.

